



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0339.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **ULTRAPOL RG 03/10 Dwuskładnikowy system poliuretanowy do wytwarzania pianki izolacyjnej metodą natryskową. Składniki systemu: ULTRAPOL RG 03/10 składnik A oraz ULTRAMER B**

Zawierający / containing: poliole, diizocyjaniany i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wykonywania metodą profesjonalnego natrysku izolacji cieplnej i akustycznej ścian i stropów wewnątrz budynków przemysłowych, użytkowych i mieszkalnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyłącznie do profesjonalnego stosowania w kontrolowanych warunkach BHP. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektu nie powinny przebywać osoby postronne. Pomieszczenia, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Wyroby nie mogą zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI. Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

ULTRAPUR Sp. z o.o.
61-104 Poznań
ul. Chwaliszewo 72/7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ULTRAPUR Sp. z o.o.
61-104 Poznań
ul. Chwaliszewo 72/7



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.05.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.05.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 maja 2023

The date of issue of the certificate: 9th May 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 mp. M. Jankiewicz
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB